



排烟1.1平方/个。一共四个
 空调1.平方/个。一共三个

架空层~屋顶层总建筑面积约10220

雨棚
 详见工程做法表

厨房区需要与运营商和厨房设备厂家协商，深化布置

根据普通高校建筑面积指标，
 厨房与餐厅比例应达到1.04倍的要求
 现有设计厨房与餐厅比例只有0.66倍

二层建筑面积2820m²

厨房区面积913m²
 就餐区面积1900m²
 食堂座位：700座

厨房职工人数50人，餐厅人数770人，总疏散宽度8.2米
 厨房区需要与运营商和厨房设备厂家协商，深化布置

二层平面图 1:100
 食堂座位：700座

方案五